



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2010010303444722

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Siemens AG, I IA CE
Werner-von-Siemens-Strasse 48 D-92220 Amberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Siemens AG, I IA CE
Werner-von-Siemens-Strasse 48 D-92220 Amberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Siemens AG, NST
Volanovska 516 541 01 Trutnov, Czech Republic

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Monitoring Relay

3RR2 Ith:3A;Relay output:AC-15:Ue/Ie:AC400V/3A; DC-
13:Ue/Ie:DC24V/1A;DC125V/0.2A;DC250V/0.1A; Solid state output:AC-
14:Ue/Ie:AC240V/0.02A; DC-13:Ue/Ie:DC240V/0.02A;See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Nov.18,2010 Date of expiry: Nov.18,2015

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0335413



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2010010303444722

纸号: 335413

型号的解释:

I II III IV V VI VII VIII IX

- I Basic Type
3RR2 - Monitoring relay 监控继电器
- II Setting 设置
1 - analog setting, 2-phase ac-current 模拟设置, 两相 AC电流
2 - digital setting, 3-phase ac-current 数字设置, 三相 AC电流
- III Function 功能
4 - load monitoring 负载监控
- IV Size 尺寸
1 - S00
2 - S0
- V Type of Terminals 端子类型
-1 - Screw terminals 螺钉端子
-2 - Spring loaded terminals 弹簧负载端子
- VI Type of Output Contact 输出连接类型
A - Changeover contact, one output 转换连接, 一个输出
F - Changeover contact one output, one solid state output contact
转换连接, 一个输出, 一个固体输出连接

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2010010303444722

纸号: 335413

VII Supply Power Range 电源范围

A - 24V ac/dc

W - 24V up to 240V ac/dc

VIII Kind of Signal of Power Supply 单电源种类

3 - 50Hz ac

IX Suffix 后缀

... - Suffix numbers and/or characters specifies commercial variations 后缀数字或/和字母表示商业目的的不同

Accessory 附件:

3RU2926-3AA01 Connecting support adapter screw terminal

连接支持器螺钉端子

3RU2926-3AC01 Connecting support adapter spring force

连接支持器弹簧

3RR2940 Sealable Cover

密封罩

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010303444722

委托人名称、地址

Siemens AG, I IA CE
Werner-von-Siemens-Strasse 48 D-92220 Amberg, Germany

生产者(制造商)名称、地址

Siemens AG, I IA CE
Werner-von-Siemens-Strasse 48 D-92220 Amberg, Germany

生产企业名称、地址

Siemens AG, NST
Volanovska 516 541 01 Trutnov, Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号

监控继电器

3RR2 Ith:3A;继电器输出:AC-15:Ue/Ie:AC400V/3A; DC-
13:Ue/Ie:DC24V/1A;DC125V/0.2A;DC250V/0.1A; 固态输出:AC-
14:Ue/Ie:AC240V/0.02A; DC-13:Ue/Ie:DC240V/0.02A;型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年11月18日

有效期至: 2015年11月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0335413